

お客様各位

令和5年10月16日

弊社九州工場製造のアスノン6mm無孔板の使用中止と回収について(第2報)

エヌビーエル株式会社



弊社は令和5年7月24日付「弊社九州工場製造のアスノン6mm無孔板の使用中止と回収について」で九州工場製アスノン6mm無孔板のJIS表示自粛と使用中止と回収の案内をさせていただきましたが、公表より前にご使用いただいた製品につきまして連絡させていただきます。

1. 対象商品

エヌビーエル株式会社 九州工場製造 アスノン6mm無孔板

2. 対象ロット番号

- | | | | |
|---|----------------|------------|------------|
| ① | エヌビーエル株式会社九州工場 | 230511○○○○ | 切断日：5.5.11 |
| ② | エヌビーエル株式会社九州工場 | 230523○○○○ | 切断日：5.5.23 |
| ③ | エヌビーエル株式会社九州工場 | 230524○○○○ | 切断日：5.5.24 |
| ④ | エヌビーエル株式会社九州工場 | 230531○○○○ | 切断日：5.5.31 |
| ⑤ | エヌビーエル株式会社九州工場 | 230601○○○○ | 切断日：5.6.01 |

該当製品につきましては、該当するお客様及び関係者の皆様方には当社から順次、ご連絡ご説明をさせていただいております。

公表より前にご使用いただいた製品については、不燃性に問題がないことが確認できておりますが、今回対象商品に曲げ強度が不足している製品が混入している可能性があります。弊社内検査で落下等について安全性を確認しておりますが万が一不具合が起きた場合、弊社が責任をもって対応させていただきます。

お客様をはじめ関係者の皆様方にご迷惑、ご心配をおかけしていることに対しまして、心よりお詫び申し上げます。

【製品に関するお問い合わせ】

北海道営業所	0123-34-3026	仙台営業所	022-226-8360
東京営業所	03-5826-7670	中部営業所	0574-67-7341
大阪営業所	06-6949-0761	広島営業所	082-231-5701
九州営業所	0942-53-4101		